

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)
г. Самара, 443100 ул. Галактионовская, 193 тел. 338-96-06 факс 242-45-53

электронный адрес: mchs@samtel.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45А, телефон: 261-65-27

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 4482/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада комбинированного вида № 466 городского округа Самара

(далее МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору от « 24 » сентября 2015 года, № 4482, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 30 мин. «05» ноября 2015 года по 16 ч. 30 мин. «05» ноября 2015 года; с 10 ч. 00 мин. «23» ноября 2015 года по 11 ч. 00 мин. «23» ноября 2015 года;

проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности городского округа Самара Телятовой Анной Константиновной;

территории, здания и помещений МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, 13а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара Присяжнюк О.Т.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) статья 83 п. 7	10.06.2016	

	оповещения на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации			
2.	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	Правила противопожарного режима в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ) п. 14.	10.06.2016	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (отсутствуют знаки «Огнетушитель»)	ППР в РФ п. 33.	10.06.2016	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (отсутствуют знаки «Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики»)	ППР в РФ п. 33.	10.06.2016	
5.	Знаки пожарной безопасности выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 2; пункт 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».	10.06.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор начальника отдела надзорной деятельности
(должность, фамилия, инициалы государственного
городского округа Самара
инспектора по пожарному надзору)
Телятова А.К.



(подпись)

"23" ноября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад № 466 г.о. Самара Присяжнюк О.Т.

(должность, фамилия, инициалы)

"23" ноября 2015 г.