

Информация о выполнении предписания  
Управления Роспотребнадзора по Самарской области  
от 23.11.2015г. № 05.1053

№ п/п	Наименование мероприятий	Выполнение
1	- 1.9 довести до норматива количество детей в 3х группах (не менее 2.0 кв.м. на 1 ребенка) исходя из расчета площади игровой (56,1 кв. м.) во 2младшей группе, в средней и старшей.	Пункт предписания выполнен до 01.12. 2015г.
2	- п. 5.5 восстановить целостность внутренней отделки (отделка полов местами не допускает обработку влажным способом: не закреплены края линолеума при входе в игровую средней группы, в раздевалке яслей; нарушена целостность линолеума в игровой яслей; нарушена местами целостность окраски пола в туалете яслей)	Пункт предписания выполнен 11.12. 2015г.
3	- п 13.9 оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм. от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, в месте присоединения производственных ванн к канализации	Пункт предписания выполнен 10.12.2015г.
4.	- п. 15.3. 15.7 привести в соответствие вышеуказанных пунктов примерное 2-х недельное меню на 2 возрастные группы; предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов, мяса (или рыбы) и 2-3 раза в неделю птица и сыр	Пункт предписания выполнен 08.12.2015г.
5	- п 19.6 обеспечить спецодеждой воспитателей и помощников воспитателя халатами светлых тонов	Пункт предписания выполнен 11.12.2015г.