

Информация о выполнении предписания
Отдела надзорной деятельности городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
от 23.11.2015г. № 4482/1/1

№ п/п	Наименование мероприятий	Выполнение
1	Здание класса функциональной пожарной опасности ф1.1 система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Данный пункт предписания требует значительные денежные средства, написано письмо в Департамент образования Администрации городского округа Самара. Исх. №137 от 26.11.2015г
2	Объект не обеспечен знаками пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»	Пункт предписания выполнен 02.12.2015г.
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности(отсутствуют «Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики»)	Пункт предписания выполнен 02.12.2015г.
4.	Знаки пожарной безопасности выполнены не в соответствии с ГОСТ 12.4.026 -2001	Пункт предписания выполнен 02.12.2015г.